OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik
Eschenbachgasse 9 | 1010 Wien | Österreich
ZVR: 327279890 | www.ove.at

OVE Prüfung und Zertifizierung
Kahlenberger Str. 2A | 1190 Wien | Österreich
T +43 1 370 58 06 | certification@ove.at

Prüfung der Gültigkeit von ÖVE-Zertifikaten unter www.ove.at

ÖVE-ZERTIFIKAT

und Berechtigung zur Führung des Österreichischen Prüfzeichens

Zertifikat Nr.: **43-237-08**

Gültig von: 2026 04 19
bis: 2028 04 19

Der Österreichische Verband für Elektrotechnik (OVE) erteilt der tieferstehenden Firma das Recht, die angeführten Produkte mit dem Österreichischen Prüfzeichen zu kennzeichnen.

Zertifikatsinhaber: **PC Electric Ges.m.b.H.**
Diesseits 145
4973 St. Martin im Innkreis
Österreich

Produkt: **Ortsveränderliche Schutzeinrichtung mit netzspannungsabhängiger Differenzstrom (DI) Auslösung**

Die vom Antragsteller vorgestellten Produkte wurden auf Einhaltung mit den Anforderungen der in diesem Zertifikat gelisteten Normen, Standards und technischen Spezifikationen geprüft. Der OVE bescheinigt die Konformität der gelisteten Produkte und jener Produkte, welche identisch mit den eingereichten hergestellt werden (EN ISO/IEC 17067, Konformitätsbewertungssystem Typ 5).

Der Herstellungsprozess und die Produkte unterliegen einer laufenden Überwachung auf der Grundlage harmonisierter, europäischer Verfahren. Dieses Zertifikat wurde unter der Annahme und vorbehaltlich der Tatsache ausgestellt, dass der Zertifikatsinhaber im Besitz sämtlicher Produktrechte ist.

Die Prüfergebnisse sind in folgenden Akten dokumentiert: **4005, 3792-1, 3626, 3440, 3421, 3279, 3210, 3063-1738/16-NA1**

Österreichischer Verband für Elektrotechnik
Leiter OVE Prüfung und Zertifizierung

Digitally signed by T. Neumayer
Email=t.neumayer@ove.at

Wien, 2026 04 17

Dipl.-Ing. T. Neumayer

Hersteller:

PC Electric Ges.m.b.H.
Diesseits 145
4973 St. Martin im Innkreis
Österreich

Fertigungsstätte(n):

PCE Polska Sp.z.o.o.
ul Podwalna 8A
58-200 Dzierzoniow
Polen

Geprüft und zertifiziert nach:

DIN VDE 0661:1988-04
ÖVE/ÖNORM E 8639:2011-05-01 (Abschnitte 8.1.3.Z2, 9.18, 9.20, 9.32, 9.33. 9.Z1)
OVE EN IEC 61543:2024-07-01 (abweichende Prüfung T1, Anpassung an DIN VDE 0661:1988-04)

Dieses Zertifikat bildet die Grundlage für die EU-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität der zertifizierten Produkte mit den genannten Normen im Sinne der **EU-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU**. Für die Vermutung der Konformität gemäß Art. 12 mit den Sicherheitszielen gemäß Art. 3 der Richtlinie sind die aktuell im Amtsblatt der Europäischen Union angegebenen Übergangsfristen zu beachten.

Produkt: **Ortsveränderliche Schutzeinrichtung mit netzspannungsabhängiger Differenzstrom (DI) Auslösung**

Typenbezeichnung: *Technische Daten:*	***Handelsmarke:***
PRCD-S+, Type 967011355 Bemessungsversorgungsspannung: AC 230 V Nennfrequenz: 50 Hz Bemessungsstrom: 16 A Nennauslösefehlerstrom: 30 mA Kurzschlussfestigkeit: 1500 A mit Vorsicherung 25 A gL Wiederanschließbar (mit Schraubklemmen) zur Verwendung mit H07RN-F 3G 1mm² bis 2,5mm², H07BQ-F 3G 1,5mm² bis 2,5mm², H05BQ-F 3G 1mm², (mit mind. 1,5 m ±10% Länge jeweils vor und 1,5 m nach der Schutzeinrichtung) Cl. II; IP 55; 2P+PE Umgebungstemperatur von -25°C bis +45°C bei täglichem Mittelwert der 35°C nicht überschreitet	PCE

PRCD-S+, Type 967011155 PCE
Bemessungsversorgungsspannung: AC 230 V
Nennfrequenz: 50 Hz
Bemessungsstrom: 16 A
Nennauslösefehlerstrom: 10 mA
Kurzschlussfestigkeit: 1500 A mit Vorsicherung 25 A gL
Wiederanschließbar (mit Schraubklemmen) zur Verwendung mit H07RN-F 3G 1mm² bis 2,5mm²,
H07BQ-F 3G 1,5mm² bis 2,5mm²,
H05BQ-F 3G 1mm²,
(mit mind. 1,5 m ±10% Länge jeweils vor und 1,5 m nach der Schutzeinrichtung)
Cl. II; IP 55; 2P+PE
Umgebungstemperatur von -25°C bis +45°C bei täglichem Mittelwert der 35°C nicht überschreitet